



**PETROCHILE**

**DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE**

### **Kerosene Domiciliario**

<b>Propiedad</b>	<b>Requisito</b>	<b>Unidad</b>	<b>Método Análisis</b>
	NCh 63 Of. 2000/DS 60/ DS 456		ASTM
Gravedad API A 60°F	Informar	°API	D 4052 o D 1298
Densidad a 15° C	Informar	Kg/m3	D 4052 o D 1298
Aromáticos	máx. 25,0	% (v/v)	D 1319 o D 5186 o D 6379
Azufre	máx. 100 (*)	ppm	D 5453 o D 2622
Color Saybolt	mín. +5	N°	D 156
Corrosión lámina de Cobre	máx. 2	N°	D 130
Destilación:			D 86 o D 7345
Punto Final	máx. 280	°C	
Punto de Humo	mín. 20	mm	D1322
Punto de Inflamación	mín. 38	°C	D 56 o D 3828
Viscosidad a 40 °C	máx. 1,9	mm2/s	D 445
	mín. 1,0	mm2/s	

\* La Región Metropolitana de Santiago debe tener un máximo de 50 ppm de azufre

Fuente: Enap

**SOCIEDAD COMERCIAL PETROCHILE LIMITADA.**

Dirección Comercial. San Martín de Porres #11.121, San Bernardo, Parque Industrial Puerta Sur

RUT: 76.385.500-7 Teléfono Fax: [56-2] 28540156 – [56-2] 8540581

[www.petrochileltda.cl](http://www.petrochileltda.cl)